




VVS eftersyn

Antal Observationer



- OK: 12
- Lovliggørelse: 0 (0kr.)
- Anbefalet: 1 (0kr.)



Forening

AB Borupgaard
CVR: 18227517
 Matrikelnr: 4852
 Energimærke: (Udløber)
 Opførelsesår: 1921
 Bebygget areal: 655 m²
 Samlet bygningsareal: 3275 m²
 Samlet beboelsesareal: 3358 m²
 Samlet erhverv: 0 m²

Rekvirent

Ingeborg Brodersen
Tilstede ved gennemgang

- Rekvirent
- Anden

Boligen

Humblebækgade 15 2 th
2200 København N

Areal: 61 m²
 Antal værelser: 2

Vedligeholdelsesstand: Normal
Tidligere foretaget VVS eftersyn: Ja

Opsummering

Status efter gennemgang

Godkendt
 Ikke Godkendt

Lovliggørelse (inkl. moms): 0 kr.
 Anbefalede udbedringer: 0 kr.

Kommentar til Fejl og mangler: Ingen Omsyn.

VVS eftersyn er udført af: Kenneth Knudsen 42675309 kk@cera.dk CERA ApS - CVR: 33244851

Afsluttet dato: 3 jan 2024

	OK	Ikke OK	Anbefalet	Pris	
KØKKEN					
Køkkenvask, vand og afløb	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	i
Vandinstallationer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	i
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	

	OK	Ikke OK	Anbefalet	Pris	
GAS					
Gas testet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	i
Tæthedsprøvnng foretaget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	i
Gasmåler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	i

	OK	Ikke OK	Anbefalet	Pris	
HVIDEVARER					
Vaskemaskine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Drypbakke	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	i
Aquastop/Kontraventil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	i
Opvaskemaskine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Drypbakke	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	i
Aquastop/Kontraventil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	i
Køleskab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Drypbakke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	i
Aquastop/Kontraventil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	i

					TOILET/BAD
	OK	Ikke OK	Anbefalet	Pris	
Vandinstallationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Rør bør afkalkes/efterses. Oplyst ældre end 1995. 01.0. Vådumbøsninger ej anvendt på rørgennemføringer, ændring nødvendig. Membran samt vådrumbøsning lovkrav fra 1995i vådrum (DS/SBI/BR).
Niche afløb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Hovedgulvafløb	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Toilet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Brusebatteri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	Udskiftet.
Brusekabine, fritstående	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	

					RADIATORER
	OK	Ikke OK	Anbefalet	Pris	
Radiatorer med termostater	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Rørinstallationer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	

					Omsyn
	OK	Ikke OK	Anbefalet	Pris	
Omsyn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	

Til ejer/bruger af installationen

Resultatet af eftersynet fremgår af rapporten, og giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor for at installationen bliver lovlig, og hvilke ændringer vi i øvrigt vil anbefale. Vi kan samtidig give installationen af andre hensyn bør ændres.

Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er efterset og stikprovet adskilt, med mindre andet er anført på skemaet.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i skemaet eller om vores eftersyn i øvrigt, beder vi dig om at kontakte os.

Installatøren der udfører dette eftersyn af installationen kan ikke gøres ansvarlig for, at de fejl og mangler der findes bliver afhjulpet, uanset om de er anført i denne rapport eller ej. Dette eftersyn er ikke en del af Huseftersynsordningen.

Klausul

Denne rapport må ikke uden skriftlig tilladelse fra CERA ApS benyttes af andre end rekvirenten med det formål at afhænde den besigtigede lejlighed. Rapporten er gældende i 12 måneder fra dato. Ved alle typer ændringer i installationer, bortfalder gyldigheden og nyt installationseftersyn påkræves.

Dokumentation

